



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC - www.crfsc.gov.br
Trav Olíndina Alves Pereira, 35 - Centro - CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 - Florianópolis/SC

Resultado da análise das especificações técnicas, referente a proposta da empresa ABGLASS VIDROS - EIRELI / MACTAB, segundo a empresa Terra Prime Ltda, por meio da arquiteta Marina Abati:

Considerações referente aos documentos ABGLASS / MAC TAB:

- 1) A edital solicita produto certificado pela ABNT.
- 2) O edital solicita que sejam apresentados laudos de acústica com seus respectivos desempenhos, os mesmos apresentados conforme a norma ABNT e / ou referida certificação do produto ofertado.

Isso posto:

- 1) A empresa ABGLASS / MAC TAB apresentou 02 laudos de acústica fornecidos pelo IPT, há dois problemas referente a esses documentos, são eles:
 - a) Esses laudos não fazem parte da documentação técnica de certificação dos produtos, são ensaios feitos de forma independente, veja que os mesmos foram endereçados a MAC TAB.
 - b) Outro ponto muito importante, é que a composição do produto ensaiado é diferente do produto especificado, o produto ensaiado tem em seu miolo a inclusão de chapa de gesso acartonado, com isso o resultado final de retenção sonora não pode ser levado em consideração para homologar a empresa ABGLASS / MAC TAB, os produtos a serem fornecidos na obra não terão a utilização desse miolo.
- 2) A empresa ABGLASS / MAC TAB apresentou relatório detalhado do laboratório CONCREMAT, esse relatório é o documento oficial da ABNT para certificação do produto da empresa, veja que na capa desse relatório indica que o cliente solicitante dos ensaios é a ABNT, referenciando que os produtos a serem ensaiados são da empresa MAC TAB.
- 3) O relatório final, apresenta a classificação dos ensaios de acústica dos produtos da empresa MAC TAB, veja tabela com desempenho, onde todos os produtos ensaiados tem resultado final com índice ALTO, o edital pede para o item divisória painel cego, índice de redução sonora SUPERIOR.

Isso posto, a empresa ABGLASS / MAC TAB não atende o solicitado no edital, a mesma apresentou documentação técnica referencial de sua certificação de produto com os índices de redução sonora com resultado final em desconformidade com o solicitado no edital, e o produto ensaiado está com composição de miolo em desconformidade com o solicitado no edital.

Conclusão: Diante do exposto, pela não aceitação da proposta.

Florianópolis, 09 de Outubro de 2017

Juri Ricci
Pregoeiro

Everaldo Amaral
Equipe de Apoio

Marcos Aurélio Goulart
Equipe de Apoio